

Перечень услуг (регламент)
по техническому обслуживанию
пожарного водопровода и насосной станции Объекта

№ п.п.	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.	ежемесячно
2	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.	ежемесячно
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	ежемесячно
4	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)	ежемесячно
5	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	1 раз в 6 месяцев
6	Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара	1 раз в 6 месяцев
7	Проверка системы ВППВ на напор и водоотдачу	1 раз в 6 месяцев

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Председатель Правления

О.В. Лендел



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

В.Н. Шкотов

